

Trinkwasser im Versorgungsgebiet des Städtischen Wasserwerks Gaildorf. Verbraucherinformation nach § 21 Trinkwasserverordnung (Oktober 2025)

Versorgungsgebiet	Härtebereich	*dt. Ges.- härte	Säurekap. mmol/l	Nitrat mg/l	Sulfat mg/l	Calcium mg/l	Magnesium mg/l	Kalium mg/l	Natrium mg/l	pH-Wert pH	Wasserherkunft/ Desinfektion	
Gaildorf (südl. d. Kochers)	2	13,80	4,19	18,90	15,20	71,50	16,50	1,70	7,80	7,62	Mischwasser *)	Örtliches Quellwasser sowie Wasserbezug von der NOW
Gaildorf (nördl. d. Kochers)	3	14,30	4,26	22,60	19,20	73,90	17,30	2,50	11,10	7,67	Mischwasser	Örtliches Quellwasser sowie Wasserbezug von der NOW
Unterrot	3	14,10	4,22	25,80	15,40	78,10	13,80	1,50	8,30	7,60	Mischwasser	Örtliches Quellwasser sowie Wasserbezug von der NOW
Arwa-Siedlung	2	13,40	3,65	22,10	22,90	77,00	10,90	2,20	11,90	7,62	NOW	Ausschließlich Wasserbezug von der Nordostwasserversorgung (NOW)
Reipperberg	2	13,60	3,86	20,10	17,70	73,60	14,20	2,10	11,70	7,50	Menzles	Zweckverband Wasserversorgung Menzlesmühle
Schönberg	3	14,80	4,77	14,20	14,10	66,60	23,60	0,93	4,35	7,37	örtl. Quellen *)	Ausschließlich örtliches Quellwasser
Bröckingen	3	18,10	4,82	50,80	21,20	80,00	30,10	2,30	7,20	7,68	Mischwasser	Örtliches Quellwasser sowie Wasserbezug von der NOW
Münster	2	13,40	3,65	22,10	22,90	7,00	10,90	2,20	11,90	7,62	NOW	Ausschließlich Wasserbezug von der Nordostwasserversorgung (NOW)
Eutendorf	2	13,40	3,65	22,10	22,90	77,00	10,90	2,20	11,90	7,62	NOW	Ausschließlich Wasserbezug von der Nordostwasserversorgung (NOW)
Groß- und Kleinaltdorf	2	13,80	4,19	18,90	15,20	71,50	16,50	1,70	7,80	7,62	Mischwasser *)	Örtliches Quellwasser sowie Wasserbezug von der NOW
Winzenweiler	3	19,20	6,15	25,60	18,00	70,20	40,60	6,20	19,20	7,57	örtl. Quellen	Ausschließlich örtliches Quellwasser
Ottendorf	2	13,40	3,65	22,10	22,90	77,00	10,90	2,20	11,90	7,62	NOW	Ausschließlich Wasserbezug von der Nordostwasserversorgung (NOW)
Grenzwerte nach TVO		N/V	N/V	50,0	250,0	N/V	N/V	N/V	200,0	6,5 - 9,5	N/V	N/V

Erläuterungen zur Desinfektion:

Die NOW verwendet zur Wasseraufbereitung folgende nach § 11 Abs. 1 Trinkwasserverordnung zugelassene Zusatzstoffe:

Chlordioxid, Ozon, Natriumorthophosphat, Calciumhydroxid

*)Zur Desinfektion werden ausschließlich Ultrafiltrationsanlagen sowie UV-Licht verwendet. Zusatzstoffe werden nicht eingesetzt.